


N.B. IN CASO DI DISCORDANZE CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO, CONSULTARE IL DIRETTORE DEI LAVORI

CARICHI AGENTI SUI SOLAI			
	OPERE LATIRO-ORIZZ.	OPERE LEGNO LAMELLARE	OPERE IN CALCESTRUZZO
PERMANENTI (escluso p.p.)	2.00 kN/mq	2.00 kN/mq	1.00 kN/mq
ACCIDENTALI H1	0.50 kN/mq	0.50 kN/mq	0.50 kN/mq
ACCIDENTALI G3	—	—	5.00 kN/mq
NEVE	1.20 kN/mq	1.20 kN/mq	1.20 kN/mq
VENTO	0.58 kN/mq	0.58 kN/mq	0.58 kN/mq

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO			
	FONDAZIONI	OPERE VERT./ORIZZ.	TRAVI ESPOSTE
Rck (MPa)	30	30	40
Classe di esposizione	XCl3	XCl3	XCl4
Copri ferro minimo (mm)	40	30	40
Tipo di cemento	Portland	Portland	Portland
Rapporto A/C (max)	0.55	0.60	0.50
Armature	B450C	B450C	B450C

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL LEGNO LAMELLARE			
CLASSE DI RESISTENZA DEL LEGNO LAMELLARE	CLASSE DI RESISTENZA DEL LEGNO LAMELLARE	CLASSE DI SELEZIONE LAMELLARI	RESISTENZA ALLA FLESSIONE [N/mm ²] [N]
B516	GL32	C35	32 133
PRESCRIZIONI			Rif. N.T.C.
AVISARE LA D.L. STRUTTURE PRIMA DI OGNI GETTO			art. 11.2.5.3
Ogni prelievo deve essere accompagnato da verbale a firma D.L. strutture			art. 11.2.5.3
E' prevista l'esecuzione di controllo tipo A			art. 11.2.5.1
Per i prelievi si prescrivono un minimo di 3 prelievi per miscela omogenea			



COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA
E FORMAZIONE PALESTRA
IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI

PROPRIETA':
COMUNE DI MEDIGLIA
Via Risorgimento, 5/7
Fraz. TRIGNO (MI) - 20090 - MEDIGLIA - (MI)

AGGIORNAMENTI:
1
2
3
ISAB:
S12-a o.p.
OGGETTO:
SOLAIO SU PIANO TERRA
LABORATORI

DATA:
MAGGIO 2012

SCALA:
1:50-20

COORDINAMENTO GENERALE:
ARTIN
PROGETTAZIONE E SERVIZI
PER L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA
20029 TURBIGO (MI), VIA PAOLO TATTI 5
TEL. 0331 871699 - FAX. 0331 890689
20145 MILANO, P.ZZA PIEMONTE 2
TEL. 02 87250160 - FAX. 02 87250161
e-mail: info@artinstudio.it
web: www.artinstudio.it

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:
DOTT. ING. LUIGI PAOLINO

PROGETTAZIONE STRUTTURALE:
DOTT. ING. MARCO CAGELLI

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE:
DOTT. ING. MARCO CAGELLI

CONSULENTE PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI:
DOTT. ARCH. NATALINO ZANIER-AR.IN. ENERGIA

CONSULENTE PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI:
P.I. ANDREA LORENZINI - AEDI s.r.l.

PRODOTTO ELETTRONICAMENTE DA ARTIN STUDIO S.R.L. - VIA PAOLO TATTI 5 - 20029 TURBIGO (MI) - TEL. 0331 871699 - FAX. 0331 890689