



COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

ORDINANZA N° 116 del 1 Settembre 2018

"Sversamento di idrocarburi nel Fosso Cerbaiola: Interventi di messa in sicurezza in regime di emergenza"

IL SINDACO

Visto La richiesta di intervento a seguito di uno sversamento di idrocarburi nel Fosso Cerbaiola, segnalata da un cittadino alla Centrale Operativa del Servizio di Polizia Associato in data 01.09.2018 alle ore 17:00;

Rilevato: Che il Servizio di Polizia Associato è subito intervenuto sul posto di concerto con i Vigili del Fuoco e con ARPAT, al fine di monitorare e limitare l'evento;

Preso Atto che lo sversamento è presumibilmente avvenuto nel Territorio di Uzzano, nel Fosso Cerbaiola all'altezza di Via Provinciale Lucchese in prossimità del civico n. 354, in prossimità di un tratto intubato del suddetto fosso;

Accertato il punto presunto dello sversamento, sono state adottate, di concerto con ARPAT e Vigili del Fuoco, le procedure per limitare lo stesso, al fine di arginare i possibili effetti dannosi al corso d'acqua ed alla vegetazione ripariale;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti urgenti volti a fronteggiare la situazione di pericolo, nonché quelli necessari a limitare il protrarsi degli stessi, mediante il posizionamento barriere assorbenti protettive sia in loco che ad una distanza di poche centinaia di metri, sempre sul Fosso Cerbaiola, ma nel territorio del Comune di Buggiano;

Valutato che il posizionamento delle suddette barriere andrebbe a limitare l'emergenza e il pericolo di inquinamento del corpo idrico, nonché il contenimento e l'impatto negativo sull'ambiente, determinato a seguito dello sversamento di cui in premessa;

Accertato che l'art. 2 del DM n. 471/1999 abrogato dal D.Lgs. n. 152/2006 definisce come messa in sicurezza d'emergenza ogni intervento necessario ed urgente finalizzato a rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale o degli interventi in sicurezza permanente;

Ritenuto opportuno per le ragioni di cui in premessa, di dover ordinare la messa in sicurezza d'emergenza del presunto punto d'immissione degli sversamenti di idrocarburi;

Considerato quanto sopra esposto, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Visto:

- Il D.Lgs. n. 152/2006 Testo Unico dell'Ambiente;
- Il T.U.E.L. D.lgs n. 267/2000 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Ordina:

L'immediata messa in sicurezza e l'attivazione delle idonee procedure d'urgenza, atte a contenere la diffusione degli inquinanti, mediante attività di trattamento chimico/fisico, in attesa di eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale

1. Di avviare immediatamente gli interventi di cui in premessa, e renderli pienamente efficaci di concerto con ARPAT e Vigili del Fuoco, presenti in loco;
2. Di avvalersi della Ditta PALMA SERVICES S.r.l. con sede in Via del Corso n. 193, 51039 Quarrata (PT), P. Iva 01844610475, che provvederà al posizionamento delle barriere assorbenti protettive in prossimità del presunto sversamento in Via Provinciale Lucchese all'altezza del civico n. 354, oltre che ad una distanza di poche centinaia di metri, sempre sul Fosso Cerbaiola, ma nel territorio del Comune di Buggiano, così come richiesto da ARPAT;

3. Di autorizzare gli interventi di cui in premessa, limitatamente alla propria competenza territoriale entro i limiti del Comune di Uzzano;
4. Di monitorare l'evento e di valutare con ARPAT eventuali interventi successivi, ivi compreso l'individuazione esatta del punto di sversamento ed eventuali interventi di bonifica ove richiesti e necessari;

Informa:

1. Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.90, n° 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana ai sensi della L. n. 1034/1971 del 06.12.1971, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 del 24.11.1971 entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'Atto medesimo;
2. Che ai sensi dell'art.8 legge 241/90 del 07.08.1990 e s.m.i., si comunica:
 - a. Che l'Amministrazione competente è il Comune di Uzzano;
 - b. Che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Enrico Marradini, Ufficio Ambiente, ai seguenti recapiti: Tel. 0572.447724 Fax. 0572.452116 e_mail: emarradini@comune.uzzano.pt.it;
 - c. Che presso l'AREA TECNICA - Ufficio Ambiente, può essere presa visione degli atti.

Dispone Altresì:

- Al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Uzzano, coadiuvandosi, se necessario, con ARPAT, di procedere alle verifiche di rito per le proprie e rispettive competenze, di vigilare per l'ottemperanza della presente Ordinanza oltre che, in caso di inadempienza del presente provvedimento, di applicare ai trasgressori, la sanzione previste dalla Legge;
- Che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi ed affissioni all'Albo pretorio, Albo Pretorio on-line e a mezzo notifica diretta all'U.S.L.;

Uzzano, li 01.09.2018

IL SINDACO
Riccardo Franchi





COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

ORDINANZA N° 116 del 1 Settembre 2018

"Sversamento di idrocarburi nel Fosso Cerbaiola: Interventi di messa in sicurezza in regime di emergenza"

Parere art. 147-Bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnica Comunale, esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. Lorenzo Lenzi



