Dipartimento di Prevenzione ex Z.T. n.2
Viale Comandino, n. 21 - 61029 URBINO
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Direttore: dott.ssa P. Mattei, tel. 0722.301715 - fax 0722.329723
Per informazioni: dott.ssa A.Fabbri Tel. 0722.301709
e-mail: annamaria.fabbri@sanita.marche.it

Urbino lì,.....12 GEN 2015.....

Prot. n° 1610/U-IGEAL/P

All. n° 4

Al Sig. Sindaco
Comune di **Fermignano**

Al Dirigente Funzione Reti
Marche Multiservizi S.p.A.
Ing. Simona Francolini
Via dei Canonici, 144
61122 Pesaro

Oggetto: Acquedotto di **FERMIGNANO**, punti di prelievo n°: **1, 2, 4** e **ripartitore consortile.** Trasmissione referti analitici.

Si trasmettono i risultati delle analisi batteriologiche e chimiche, eseguite sui campioni di acqua prelevati in data 17.12.2014 presso i punti in oggetto che, relativamente ai parametri analizzati, hanno dimostrato la conformità a quanto previsto dall'allegato I del D.Lgs.31/01 e successive modificazioni.

Distinti saluti.

A.S.U.R. MARCHE - AREA VASTA N. 1 SEDE DI URBINO

Il Direttore del SIAN
Dott.ssa Patrizia Mattei

AF/ar

FERMIGNANO

DIPARTIMENTO PROVINCIALE
PESARO
DISTACCAMENTO DI URBINO
Laboratorio di Urbania
Convenzione ARPAM – ASL n. 2
n° 94/DG/04-03-2002

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Laboratorio Igiene e Sanità Pubblica di Urbania
Via Roma n. 54 - 61049 Urbania (PU)
C.F/P.I. 02175860424
Tel. 0722/316768 - Fax 0722/316739
e-mail labispurbania.zona2@sanita.marche.it

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0475

RAPPORTO DI PROVA

ALL-02 PG-CAM

N°: 1204/PTU/14_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 1204/PTU/14_A
Campione di: ACQUA POTABILE D. Lgs 31/01
Data prelievo: 17/12/2014
Ora prelievo: 09.55
Ricevuto il: 17/12/2014
Prelevato da: V.Grossi PO-CAM-01 (rev. 2)
Richiesto da: ASUR MARCHE Area Vasta n. 1 Urbino - Resp SIAN
Indirizzo richiedente: Viale Comandino, 21-Urbino
Verbale prel. N°: 14/C/14
Tipo monitoraggio: UTENZA

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto/stazione: 000160_PS
Località: 1 - CAPOLUOGO
Ubicazione: VIA MILANO

A.S.U.R.: ASUR MARCHE AREA VASTA N.1
Comune di: FERMIGNANO
Ente gestore: MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	INCERTEZZA DELLA MISURA	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE D.Lg 31/01
PARAMETRI BIOLOGICI - Analisi effettuate dal 17/12/2014 al 18/12/2014				
Conta Escherichia coli Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 22 Met ISS A 001A	0 MPN/100ml	-	0-200 MPN/100 ml	0 MPN/100 ml
*Clostridium Perfringens (D.Lgs 31/2001)	0 U.F.C./100ml	-	0-100 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Conta Batteri coliformi a 37°C Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 59 Met ISS A 006A	0 MPN/100ml	-	0-200 MPN/100 ml	0 MPN/100 ml
PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 17/12/2014 al 18/12/2014				
*Colore Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	INCOLORE	-	-	-
*Odore Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	ACCETTABILE	-	-	-
*Sapore Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	ACCETTABILE	-	-	-
Conduttività elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	309 µS/cm a 20 °C	±6µS/cm a 20 °C	1 µS/cm a 20°C	2500µS/cm a20°C
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	7,9 Unità pH	±0,1Unità pH	N.A.	6,5-9,5Unità pH
*Cloro residuo libero (Cl2) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	0,2 mg/l	-	0,1 mg/l	-
Nitrato Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	2,2 mg/l	±0,3mg/l	0,5 mg/l	50 mg/l
*Torbidità Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	0,1 NTU	-	0,1 NTU	-
Ammonio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met ISS BHE 019	ILD	-	0,05 mg/l	0,50 mg/l
*Alluminio (Al) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 219 Met ISS DAA 018	14 µg/l	-	5,0 µg/l	200 µg/l
Nitrito Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	ILD	-	0,01 mg/l	0,1 mg/l
*Ferro (Fe) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	18 µg/l	-	5,0 µg/l	200 µg/l

Per i metodi chimici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura K=2; il livello di confidenza associato a tale intervallo è del 95%.

ILD= Inferiore al limite di determinazione

<*> Le prove non rientrano nell'ambito dell'accreditamento ACCREDIA.

Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA.

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 18/12/2014

DIPARTIMENTO PROVINCIALE
PESARO
DISTACCAMENTO DI URBINO
Laboratorio di Urbania
Convenzione ARPAM – ASL n. 2
n° 94/DG/04-03-2002

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Laboratorio Igiene e Sanità Pubblica di Urbania
Via Roma n. 54 - 61049 Urbania (PU)
C.F/P.I. 02175860424
Tel. 0722/316768 - Fax 0722/316739
e-mail labispurbania.zona2@sanita.marche.it

LAB N° 0475

RAPPORTO DI PROVA

ALL-02 PG-CAM

N°: 1204/PTU/14_A

IL RESP. DEL SETTORE CHIMICO
Dott. Giuseppe Sebastianelli

IL RESP. DEL SETTORE BIOLOGICO
Dott.ssa Maria Lorella Parlani

IL RESP. DEL LABORATORIO
Dott. Giuseppe Sebastianelli

A.S.U.R. MARCHE - AREA VASTA 1 Laboratorio Igiene e Sanità Pubblica Urbania

DIPARTIMENTO PROVINCIALE
PESARO
DISTACCAMENTO DI URBINO
Laboratorio di Urbania
Convenzione ARPAM – ASL n. 2
n° 94/DG/04-03-2002

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Laboratorio Igiene e Sanità Pubblica di Urbania
Via Roma n. 54 - 61049 Urbania (PU)
C.F/P.I. 02175860424
Tel. 0722/316768 - Fax 0722/316739
e-mail labispurbania.zona2@sanita.marche.it

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0475

RAPPORTO DI PROVA

ALL-02 PG-CAM

N°: 1205/PTU/14_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 1205/PTU/14_A
Campione di: ACQUA POTABILE D. Lgs 31/01
Data prelievo: 17/12/2014
Ora prelievo: 09.30
Ricevuto il: 17/12/2014
Prelevato da: V.Grossi PO-CAM-01 (rev. 2)
Richiesto da: ASUR MARCHE Area Vasta n. 1 Urbino - Resp SIAN
Indirizzo richiedente: Viale Comandino, 21-Urbino
Verbale prel. N°: 14/C/14
Tipo monitoraggio: UTENZA

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto/stazione: 000161_PS
Località: 2 - BIVIO BORZAGA
Ubicazione: VIA DELL'INDUSTRIA

A.S.U.R.: ASUR MARCHE AREA VASTA N.1
Comune di: FERMIGNANO
Ente gestore: MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	INCERTEZZA DELLA MISURA	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE D.Lg 31/01
PARAMETRI BIOLOGICI - Analisi effettuate dal 17/12/2014 al 18/12/2014				
Conta Escherichia coli Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 22 Met ISS A 001A	0 MPN/100ml	-	0-200 MPN/100 ml	0 MPN/100 ml
*Clostridium Perfringens (D.Lgs 31/2001)	0 U.F.C./100ml	-	0-100 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Conta Batteri coliformi a 37°C Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 59 Met ISS A 006A	0 MPN/100ml	-	0-200 MPN/100 ml	0 MPN/100 ml
PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 17/12/2014 al 18/12/2014				
*Colore Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	INCOLORE	-	-	-
*Odore Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	ACCETTABILE	-	-	-
*Sapore Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	ACCETTABILE	-	-	-
Conduttività elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	306 µS/cm a 20 °C	±5µS/cm a 20 °C	1 µS/cm a 20°C	2500µS/cm a20°C
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	7,9 Unità pH	±0,1Unità pH	N.A.	6,5-9,5Unità pH
*Cloro residuo libero (Cl2) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	0,2 mg/l	-	0,1 mg/l	-
Nitrato Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	2,1 mg/l	±0,3mg/l	0,5 mg/l	50 mg/l
*Torbidità Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	0,3 NTU	-	0,1 NTU	-
Ammonio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met ISS BHE 019	ILD	-	0,05 mg/l	0,50 mg/l
*Alluminio (Al) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 219 Met ISS DAA 018	32 µg/l	-	5,0 µg/l	200 µg/l
Nitrito Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	ILD	-	0,01 mg/l	0,1 mg/l
*Ferro (Fe) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	44 µg/l	-	5,0 µg/l	200 µg/l

Per i metodi chimici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura K=2; il livello di confidenza associato a tale intervallo è del 95%.

ILD= Inferiore al limite di determinazione

<*> Le prove non rientrano nell'ambito dell'accreditamento ACCREDIA.

Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA.

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 18/12/2014

DIPARTIMENTO PROVINCIALE
PESARO
DISTACCAMENTO DI URBINO
Laboratorio di Urbania
Convenzione ARPAM – ASL n. 2
n° 94/DG/04-03-2002

asur marche 1 azienda sanitaria unica regionale area vasta n.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Laboratorio Igiene e Sanità Pubblica di Urbania
Via Roma n. 54 - 61049 Urbania (PU)
C.F/P.I. 02175860424
Tel. 0722/316768 - Fax 0722/316739
e-mail labispurbania.zona2@sanita.marche.it

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0475

RAPPORTO DI PROVA

ALL-02 PG-CAM

N°: 1205/PTU/14_A

IL RESP. DEL SETTORE CHIMICO	IL RESP. DEL SETTORE BIOLOGICO	IL RESP. DEL LABORATORIO
Dott. Giuseppe Sebastianelli	*Dott.ssa Maria Lorella Parlani*	*Dott. Giuseppe Sebastianelli*

Laboratorio Igiene e Sanità Pubblica Urbania

DIPARTIMENTO PROVINCIALE
PESARO
DISTACCAMENTO DI URBINO
Laboratorio di Urbania
Convenzione ARPAM – ASL n. 2
n° 94/DG/04-03-2002

asur marche 1 azienda sanitaria unica regionale area vasta n.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Laboratorio Igiene e Sanità Pubblica di Urbania
Via Roma n. 54 - 61049 Urbania (PU)
C.F/P.I. 02175860424
Tel. 0722/316768 - Fax 0722/316739
e-mail labispurbania.zona2@sanita.marche.it

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0475

RAPPORTO DI PROVA

ALL-02 PG-CAM

N°: 1206/PTU/14_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 1206/PTU/14_A
Campione di: ACQUA POTABILE D. Lgs 31/01
Data prelievo: 17/12/2014
Ora prelievo: 08.35
Ricevuto il: 17/12/2014
Prelevato da: V.Grossi PO-CAM-01 (rev. 2)
Richiesto da: ASUR MARCHE Area Vasta n. 1 Urbino - Resp SIAN
Indirizzo richiedente: Viale Comandino, 21-Urbino
Verbale prel. N°: 14/C/14
Tipo monitoraggio: UTENZA

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto/stazione: 000163_PS
Località: 4 - SAN SILVESTRO
Ubicazione: VIA ALDO MORO

A.S.U.R.: ASUR MARCHE AREA VASTA N.1
Comune di: FERMIGNANO
Ente gestore: MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	INCERTEZZA DELLA MISURA	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE D.Lg 31/01
PARAMETRI BIOLOGICI - Analisi effettuate dal 17/12/2014 al 18/12/2014				
Conta Escherichia coli Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 22 Met ISS A 001A	0 MPN/100ml	-	0-200 MPN/100 ml	0 MPN/100 ml
*Clostridium Perfringens (D.Lgs 31/2001)	0 U.F.C./100ml	-	0-100 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Conta Batteri coliformi a 37°C Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 59 Met ISS A 006A	0 MPN/100ml	-	0-200 MPN/100 ml	0 MPN/100 ml
PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 17/12/2014 al 18/12/2014				
*Colore Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	INCOLORE	-	-	-
*Odore Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	ACCETTABILE	-	-	-
*Sapore Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	ACCETTABILE	-	-	-
Conduttività elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	326 µS/cm a 20 °C	±6µS/cm a 20 °C	1 µS/cm a 20°C	2500µS/cm a20°C
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	7,9 Unità pH	±0,1Unità pH	N.A.	6,5-9,5Unità pH
*Cloro residuo libero (Cl2) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	0,2 mg/l	-	0,1 mg/l	-
Nitrato Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	2,2 mg/l	±0,3mg/l	0,5 mg/l	50 mg/l
*Torbidità Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	0,1 NTU	-	0,1 NTU	-
Ammonio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met ISS BHE 019	ILD	-	0,05 mg/l	0,50 mg/l
*Alluminio (Al) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 219 Met ISS DAA 018	14 µg/l	-	5,0 µg/l	200 µg/l
Nitrito Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	ILD	-	0,01 mg/l	0,1 mg/l
*Ferro (Fe) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	17 µg/l	-	5,0 µg/l	200 µg/l

Per i metodi chimici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura K=2; il livello di confidenza associato a tale intervallo è del 95%.

ILD= Inferiore al limite di determinazione

<*> Le prove non rientrano nell'ambito dell'accreditamento ACCREDIA.

Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA.

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 18/12/2014

DIPARTIMENTO PROVINCIALE
PESARO
DISTACCAMENTO DI URBINO
Laboratorio di Urbania
Convenzione ARPAM – ASL n. 2
n° 94/DG/04-03-2002

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Laboratorio Igiene e Sanità Pubblica di Urbania
Via Roma n. 54 - 61049 Urbania (PU)
C.F/P.I. 02175860424
Tel. 0722/316768 - Fax 0722/316739
e-mail labispurbania.zona2@sanita.marche.it

LAB N° 0475

RAPPORTO DI PROVA

ALL-02 PG-CAM

N°: 1206/PTU/14_A

IL RESP. DEL SETTORE CHIMICO
Dott. Giuseppe Sebastianelli

IL RESP. DEL SETTORE BIOLOGICO
Dott.ssa Maria Lorella Parlani

IL RESP. DEL LABORATORIO
Dott. Giuseppe Sebastianelli

A.S.U.R. MARCHE - AREA VASTA 1 Laboratorio Igiene e Sanità Pubblica Urbania

DIPARTIMENTO PROVINCIALE
PESARO
DISTACCAMENTO DI URBINO
Laboratorio di Urbania
Convenzione ARPAM – ASL n. 2
n° 94/DG/04-03-2002

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Laboratorio Igiene e Sanità Pubblica di Urbania
Via Roma n. 54 - 61049 Urbania (PU)
C.F/P.I. 02175860424
Tel. 0722/316768 - Fax 0722/316739
e-mail labispurbania.zona2@sanita.marche.it

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0475

RAPPORTO DI PROVA

ALL-02 PG-CAM

N°: 1207/PTU/14_A

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Campione N°: 1207/PTU/14_A
Campione di: ACQUA POTABILE D. Lgs 31/01
Data prelievo: 17/12/2014
Ora prelievo: 09.00
Ricevuto il: 17/12/2014
Prelevato da: V.Grossi PO-CAM-01 (rev. 2)
Richiesto da: ASUR MARCHE Area Vasta n. 1 Urbino - Resp SIAN
Indirizzo richiedente: Viale Comandino, 21-Urbino
Verbale prel. N°: 14/C/14
Tipo monitoraggio: RIPARTITORE

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

Codice punto/stazione: 100038_PS
Località: /
Ubicazione: ripartitore consortile di Fermignano

A.S.U.R.: ASUR MARCHE AREA VASTA N.1
Comune di: FERMIGNANO
Ente gestore: MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	INCERTEZZA DELLA MISURA	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE D.Lgs 31/01
PARAMETRI BIOLOGICI - Analisi effettuate dal 17/12/2014 al 18/12/2014				
Conta Escherichia coli Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 22 Met ISS A 001A	0 MPN/100ml	-	0-200 MPN/100 ml	0 MPN/100 ml
Conta Batteri coliformi a 37°C Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 59 Met ISS A 006A	0 MPN/100ml	-	0-200 MPN/100 ml	0 MPN/100 ml
PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 17/12/2014 al 18/12/2014				
*Colore Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	INCOLORE	-	-	-
*Odore Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	ACCETTABILE	-	-	-
*Sapore Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	ACCETTABILE	-	-	-
Conduttività elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	306 µS/cm a 20 °C	±5µS/cm a 20 °C	1 µS/cm a 20°C	2500µS/cm a20°C
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	7,8 Unità pH	±0,1Unità pH	N.A.	6,5-9,5Unità pH
*Cloro residuo libero (Cl2) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	0,3 mg/l	-	0,1 mg/l	-
Nitrato Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	2,1 mg/l	±0,3mg/l	0,5 mg/l	50 mg/l
*Torbidità Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	0,2 NTU	-	0,1 NTU	-
Ammonio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met ISS BHE 019	ILD	-	0,05 mg/l	0,50 mg/l
Nitrito Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	ILD	-	0,01 mg/l	0,5 mg/l

Per i metodi chimici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura K=2; il livello di confidenza associato a tale intervallo è del 95%.

ILD= Inferiore al limite di determinazione

<*> Le prove non rientrano nell'ambito dell'accreditamento ACCREDIA.

Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA.

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 18/12/2014

IL RESP. DEL SETTORE CHIMICO
Dott. Giuseppe Sebastianelli

IL RESP. DEL SETTORE BIOLOGICO
Dott.ssa Maria Lorella Parlani

Laboratorio Igiene e Sanità Pubblica Urbania

IL RESP. DEL LABORATORIO
Dott. Giuseppe Sebastianelli

Verbale N. 14/C/14

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE **Sede di URBINO**

Si attesta che è stata fornita l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 relativamente ai dati contenuti nel presente Verbale.

Verbale di prelevamento campioni di acqua destinata al consumo umano nei confronti di: MARCHE MULTISERVIZI - Acquedotto di FERMIGNANO

Responsabile:

Cognome FRANCOLINI
Nome SIMONA
nato a FANO il 13/05/66
residente PESARO
via dei CANONICI 144
qualifica RESP. DIV. RETI M.M.

Presente all'ispezione:

Cognome
Nome
nato a il
residente
via
qualifica

L'anno 2014 addì 17 del mese di DICEMBRE alle ore 8.15

il sottoscritto T.P. VITTORIO GROSSI

si è presentato presso il comune di Fermignano - Informato via fax M.M. del prelievo

al fine di effettuare i campionamenti delle acque che risultano in uso. Ha invitato

a presenziare al prelevamento rendendolo edotto della sua facoltà di far verbalizzare qualsiasi osservazione ritenga di dover fare, purchè ciò non rechi pregiudizio all'immediatezza dell'operazione NON si è presentato nessuno

I campioni sono stati effettuati ai sensi del D.Lgs. 31/2001 per l'analisi chimica e batteriologica e suggellati con sigilli d'ufficio.
Il prelevamento ed il trasporto dei campioni sono stati effettuati secondo le modalità previste in apposita

procedura ☒ PO-CAM-01 rev. 02 del 30/05/12
procedura ☐ IO-T-03 rev. del

eventuali difformità vengono di seguito segnalate:

N° PROGR.	PUNTI DI PRELIEVO	ORA	Cl_2 mg/l	ANALISI CHIMICA ml	ANALISI CHIMICA controllo	ANALISI BATTERIOLOGICA ml	ANALISI BATTERIOLOGICA controllo
160	14/1	8.55	0,2	500	R+Fe/Al	500	R+CHOS
161	2	8.30	0,2	4	4	4	4
163	4	8.35	0,2	4	4	4	4
10031	RIPARTITORE	9.00	0,3	4	R	4	R

All'interessato è stata data lettura del verbale e, trattandosi di materiale deperibile, è stata comunicata l'ora di apertura campione e di analisi per la garanzia dei diritti alla difesa, fissata alle ore 11.00 del giorno 17/12/14 presso il Laboratorio IGIENE - URBANIA ove potrà assistere anche un tecnico di fiducia.

PRESENTI ALL'ISPEZIONE **I VERBALIZZANTI**

I campioni sono stati recapitati in Laboratorio il 17/12/14 alle ore 10.30 alla temperatura 7,5°C

consegnato da **per il Laboratorio**

Cod. UR 0237 - Medilife Business Services