

REGIONE
LAZIO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO - VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO - P. IVA 01455570562

Dipartimento di Prevenzione
U.O.S.D. SIAN
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - Dott. Danilo De Santis
Tel. 0761/236202 Fax. 0761/236732

Prot. n. 31373 del 05/07/2012

Viterbo 05/07/2012

Comune di VITORCHIANO

Arrivo

Prot. N°0006131 del 07-07-2012

Cat.10 CL. 1 S.C. 1

AL SINDACO DEL COMUNE
VITORCHIANO

SUA SEDE

OGGETTO: Comunicazioni concernenti caratteristiche non conformi per il valore di parametro "Arsenico", relative all'acqua erogata al consumo umano dalla rete idrica ricompresa nel Comune di Vitorchiano.

Comunico alla S.V. che presso questa U.O., via telefax, in data 05/07/2012 sono pervenute le risultanze delle analisi chimiche espletate presso i laboratori dell'Arpa Lazio, sede di Viterbo, sui campioni idrici prelevati da un Tecnico della Prevenzione in ambito di Sanità Pubblica in data 27/06/2012 presso gli erogatori sotto indicati:

Punto di Prelievo	NGR	ARSENICO µg/l
Località Pallone	1742	17
Via Carbonara	1743	19
Loc. Paparano	1744	18

Stante quanto sopra, atteso che per l'omonimo parametro il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0258/2011, tutt'ora vigente, è stata concessa deroga, ed in particolare è stato stabilito che il valore massimo ammissibile del parametro Arsenico, ai sensi dell'omonimo Decreto è equipollente a 20 microgrammi /litro.


Preso atto che il valore di parametro arsenico risultante dalle analisi effettuate risulta essere ricompreso entro il valore sopra indicato, lo scrivente, a tutela della pubblica salute, chiede alla S.V. di voler adottare atto dispositivo, contingibile ed urgente, contenente quanto appresso indicato:

- 1- E' vietato utilizzare l'acqua come bevanda per i bambini di età inferiore a tre anni e per le donne in stato di gravidanza; per cucinare i cibi per i bambini di età inferiore ai tre anni e per le donne in stato di gravidanza; per reidratare i cibi liofilizzati o per sciogliere latte in polvere o altre polveri alimentari (orzo e caffè solubile ecc).
- 2- Le imprese alimentari, nel territorio del Comune di Vitorchiano, devono attuare i necessari provvedimenti, anche nel piano di autocontrollo, affinché l'acqua introdotta come componente nei prodotti finali, non presenti concentrazioni del parametro arsenico superiore a 10 microgrammi- litro

La S.V. in qualità di gestore idrico, individuate le cause della non conformità, vorrà attuare i correttivi gestionali di competenza, necessari all'immediato ripristino della qualità dell'acqua erogata al consumo umano e contestualmente informare la popolazione interessata del Comune di Vitorchiano in ordine ai provvedimenti adottati, a tutela della pubblica salute.

La S.V. vorrà inoltre comunicare allo scrivente gli esiti dei controlli gestionali interni espletati: in proposito saranno effettuati ulteriori campionamenti idrici finalizzati al controllo della qualità dell'acqua erogata al consumo. L'atto dispositivo adottato potrà essere pertanto revocato solo previa comunicazione da parte dello scrivente circa la conformità del valore di parametro arsenico. Distinti saluti.

REGIONE LAZIO
A.U.S.L. VITERBO
U.O. STRUTTURA DIPARTIMENTALE
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
IL RESPONSABILE
Dott. Danilo Di Santis





ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Sezione Provinciale di Viterbo
Servizio Laboratorio Ambiente e Salute

referente per quanto comunicato: Dr. Maria Teresa Topi
telefono 0761/2927202 - mail sezione.viterbo@arpalazio.it

Viterbo

ARPALAZIO

Prot. n° 0049782 del 05/07/2012

(da citare nell'atto)

USCITA

Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale
Servizio Igiene Pubblica Azienda USL VT3
Dott. De Santis

Oggetto : comunicazione risultati parametro arsenico

La presente per comunicare i risultati del parametro Arsenico relativo ai prelievi effettuati dalla
ASL VT3 di Viterbo in data 27/06/2012 in Vitorchiano

Punto di prelievo	NRG	ARSENICO µg/l
Loc. Pallone	1742	17
, Via Carbonara	1743	19
Loc. paparano	1744	18

Distinti Saluti

Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Maria Teresa Topi

Comune di VITORCHIANO

Arrivo

Prot. N°0006131 del 07-07-2012

Cat.10 CL. 1 S.C. 1



SEDE LEGALE

02180 RIETI - VIA GARIBOLDI, 14
TEL. +39 0745/49.1143 / 0746/9.1237 - FAX +39 0746/25.3212
E.MAIL: DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT
C.F. 9717248360 - P. IVA 0074590875

SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

01106 VITERBO - VIA MARESCIALLO M. ROMITI, 58
TEL. +39 0761/23.271 - FAX +39 0761/2927226
E.MAIL: SEZIONE.VITERBO@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: SEZIONE.VITERBO@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT