COMUNE DI GALLESE
Prov. di Viterbo

Ordinanza n. 55 del 20/07/2018 - Non potabilità acqua erogata dall'acquedotto comunale

Gallese 20 luglio 2018

IL SINDACO

Visto l'art. 54 del D. L.vo 267/ 2000;
Visto il D.P.R. 236 / 88 e D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la propria ordinanza n. 55 del 05/08/2017 relativa al Divieto di utilizzo dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale.
Vista la comunicazione da parte dell'Asl di Viterbo in data 19/07/2018 prot. 5435 in cui si rileva che le analisi delle acque fornite dall'acquedotto comunale hanno dato valori fuori norma dal punto di vista sia batteriologico sia per i valori di arsenico (11-12 microgrammi/l).
Si ritiene di reiterare l'Ordinanza di non idoneità al consumo umano dell'acqua fornita dall'acquedotto comunale.

Quindi, il SINDACO

ORDINA DI NON UTILIZZARE L'ACQUA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER L'USO POTABILE (IDONEO AL COMSUMO UMANO) limitandone l'uso solo per l'igiene domestica e nell'uso di impianti tecnologici.

La presente ordinanza resterà in vigore sino al successivo atto di revoca di cui verrà data immediata notizia.

Il Sindaco
(Dott. Danilo Piersanti)