

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ASL
VITERBO

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
ACQUE POTABILI PUBBLICHE
VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO
0761-244259- 236727 . calabe.barbetta@asl.vt.it



PROT. N° 8701

VITERBO, 02/02/2021

Al Sig. Sindaco del Comune di
VITORCHIANO

OGGETTO : Giudizio idoneità d'uso acqua destinata al consumo umano (D.M. 26/03/91- D.Lvo 31/01).

Visti i Verbali di prelevamento n. ___VTB / 295 - 296 / 2020___ e i certificati dell'ARPALAZIO Sede di Viterbo n. 20928 - 20929 / 2020 relativi alle analisi fisico-organolettiche, chimiche e microbiologiche eseguite su campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati nel Vs. Comune (_ RETE IDRICA DISTRIBUTRICE _) da personale S.I.A.N. , in data _ 28/12/2020_ , ai fini del controllo :

Ø PARAMETRI GRUPPO A + ARSENICO E FLUORURI

Si esprime il seguente giudizio di idoneità d'uso :

Ø Tutti i parametri fisico-organolettici, microbiologici e chimici esaminati sono conformi ai rispettivi valori di parametro previsti dall'Allegato I D.L.vo 31/01 (parere favorevole).


○ Si riscontra la non conformità al valore di parametro nei seguenti punti di prelievo :

○ Eventuali osservazioni e/o prescrizioni per il Gestore dell'acquedotto :

IL DIRIGENTE SANITARIO
(Dr. Calabe Barbetta)



IL RESP. U.O.S.D. SIAN



Mod. PGC 010.E
Rev. 10 del 27/02/2020

Rapporto di Prova n. 2020020928 REV. 0

N.R.G. (numero registro generale) 2020020928 del 28/12/2020

Tipo Campione: Acque destinate al consumo umano **Campione di:** Acque di fontanella pubblica

Descrizione Campione : VT - PARAMETRI GRUPPO A + ENTEROCOCCHI+ ARSENICO + FLUORURI

Aliquote chimiche: 3 **Aliquote microbiologiche:** 1

Temperatura di arrivo °C: 5°C **Sigillo:** Assente

Campione accettato presso: Sede Territoriale di Viterbo

Dati sul Campionamento

Procedura di campionamento:

Campionamento effettuato da: - Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo

Verbale N.: B/295/2020 **Data campionamento:** 28/12/2020

Prelevato presso: F.P. VIA DELLA NUNZIATELLA - Vitorchiano

Descrizione punto di prelievo:

Osservazioni sul campionamento:

Richiedente: Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - Via Enrico Fermi, 15 Viterbo (VT)

Conclusioni:


Note per la trasmissione

Rapporto di prova concluso il : 21/01/2021

Dott. Luca Amendola per conto del
Responsabile del Servizio coordinamento delle attività di
laboratorio
Dott. Salvatore Di Giorgi

Note al Rapporto di Prova:

- Per aliquote si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di contraddittorio le aliquote possono essere più di una.
 - Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg a decorrere dalla data di emissione del Rapporto di prova. Per i campioni di alimenti, le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80. Per campioni di Alimenti non conformi, le aliquote sono conservate nelle condizioni più idonee per un massimo di 3 anni dopodichè vengono smaltite.
 - Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato così come ricevuto e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia.
 - Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati.
- Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dai responsabili indicati.



Mod. PGC 010.E
Rev. 10 del 27/02/2020

Rapporto di Prova n. 2020020928 REV. 0

Prove eseguite presso:

Sede Territoriale di Viterbo

via Monte Zebio, 17, 01100 Viterbo

Tel. +39 0761 29271 Fax. +39 0761 2927226

E-mail: --

Data di arrivo: 28/12/2020

Note:

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità laboratorio di Viterbo

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Fluoruri	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CBB.037 Rev.00	<0.15		mg/L (F)	≤ 1,5 (1)
Odore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BAA.026 Rev.00	inodore		Fatt. diluizione	
Colore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BJA.021 Rev.00	<5		Unità Pt/Co	
Concentrazione ioni idrogeno	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BCA.023 Rev.00	7.4		unità di pH	[6,5 - 9,5] (1)
Conducibilità elettrica	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BDA.022 Rev.00	263		μS/cm a 20°C	≤ 2500 (1)
torbidità	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BLA.030 Rev.00	0.1		NTU	

Data Inizio Prove: 28/12/2020

Data Fine Prove: 19/01/2021

Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove
Dott. Luca Fantozzi

Firma Responsabile Unità
Dott. Salvatore Di Giorgi



Mod. PGC 010.E
Rev. 10 del 27/02/2020

Rapporto di Prova n. 2020020928 REV. 0

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio di Viterbo

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Arsenico	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.DAA.003 Rev.00	6		µg/L (As)	≤ 10 (1)
Data Inizio Prove:		30/12/2020	Data Fine Prove:		30/12/2020

Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove
Dott. Luca Fantozzi

Firma Responsabile Unità
Dott. Salvatore Di Giorgi



Mod. PGC 010.E
Rev. 10 del 27/02/2020

Rapporto di Prova n. 2020020928 REV. 0

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio di Viterbo

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Conta colonie a 22° C	Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 004A Rev. 00	0		u.f.c./mL	
Conta di Escherichia Coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	0		MPN/100 mL	0 (1)
Conta di Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	0		MPN/100 mL	0 (1)
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	0		u.f.c./100 mL	

Data Inizio Prove: 28/12/2020

Data Fine Prove: 31/12/2020

Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove
Dott. Marco Magi

Firma Responsabile Unità
Dott. Salvatore Di Giorgi

(1) D.Lgs. n. 31 02/02/2001 e s.m.i.

— FINE RAPPORTO DI PROVA —



Mod. PGC 010.E
Rev. 10 del 27/02/2020

Rapporto di Prova n. 2020020929 REV. 0

N.R.G. (numero registro generale) 2020020929 del 28/12/2020

Tipo Campione: Acque destinate al consumo umano **Campione di:** Acque di fontanella pubblica

Descrizione Campione : VT - PARAMETRI GRUPPO A + ENTEROCOCCHI+ ARSENICO + FLUORURI

Aliquote chimiche: 3 **Aliquote microbiologiche:** 1

Temperatura di arrivo °C: 5°C **Sigillo:** Assente

Campione accettato presso: Sede Territoriale di Viterbo

Dati sul Campionamento

Procedura di campionamento:

Campionamento effettuato da: - Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo

Verbale N.: B/296/2020 **Data campionamento:** 28/12/2020

Prelevato presso: 2269-FONTANELLA PUBBLICA-LOCALITÀ PALLONE-VITORCHIANO - Vitorchiano

Descrizione punto di prelievo:

Osservazioni sul campionamento:

Richiedente: Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - Via Enrico Fermi, 15 Viterbo (VT)

Conclusioni:

Note per la trasmissione

Rapporto di prova concluso il : 21/01/2021

Dott. Luca Amendola per conto del
Responsabile del Servizio coordinamento delle attività di
laboratorio
Dott. Salvatore Di Giorgi

Note al Rapporto di Prova:

- Per aliquote si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di contraddittorio le aliquote possono essere più di una.
 - Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg a decorrere dalla data di emissione del Rapporto di prova. Per i campioni di alimenti, le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80. Per campioni di Alimenti non conformi, le aliquote sono conservate nelle condizioni più idonee per un massimo di 3 anni dopodichè vengono smaltite.
 - Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato così come ricevuto e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia.
 - Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati.
- Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dai responsabili indicati.



Mod. PGC 010.E
Rev. 10 del 27/02/2020

Rapporto di Prova n. 2020020929 REV. 0

Prove eseguite presso:

Sede Territoriale di Viterbo

via Monte Zebio, 17, 01100 Viterbo
Tel. +39 0761 29271 Fax. +39 0761 2927226
E-mail: --

Data di arrivo: 28/12/2020

Note:

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità laboratorio di Viterbo

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Fluoruri	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CBB.037 Rev.00	<0.15		mg/L (F)	≤ 1,5 (1)
Odore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BAA.026 Rev.00	inodore		Fatt. diluizione	
Colore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BJA.021 Rev.00	<5		Unità Pt/Co	
Concentrazione ioni idrogeno	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BCA.023 Rev.00	7.3		unità di pH	[6,5 - 9,5] (1)
Conducibilità elettrica	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BDA.022 Rev.00	215		µS/cm a 20°C	≤ 2500 (1)
torbidità	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BLA.030 Rev.00	0.1		NTU	

Data Inizio Prove: 28/12/2020

Data Fine Prove: 19/01/2021

Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove
Dott. Luca Fantozzi

Firma Responsabile Unità
Dott. Salvatore Di Giorgi



Mod. PGC 010.E
Rev. 10 del 27/02/2020

Rapporto di Prova n. 2020020929 REV. 0

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio di Viterbo

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Arsenico	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.DAA.003 Rev.00	6		µg/L (As)	≤ 10 (1)

Data Inizio Prove:

30/12/2020

Data Fine Prove:


30/12/2020

Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove
Dott. Luca Fantozzi

Firma Responsabile Unità
Dott. Salvatore Di Giorgi



Mod. PGC 010.E
Rev. 10 del 27/02/2020

Rapporto di Prova n. 2020020929 REV. 0

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio di Viterbo

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Conta colonie a 22° C	Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 004A Rev. 00	0		u.f.c./mL	
Conta di Escherichia Coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	0		MPN/100 mL	0 (1)
Conta di Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	0		MPN/100 mL	0 (1)
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	0		u.f.c./100 mL	

Data Inizio Prove: 28/12/2020

Data Fine Prove: 31/12/2020

Note:


Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove
Dott. Marco Magi

Firma Responsabile Unità
Dott. Salvatore Di Giorgi

(1) D.Lgs. n. 31 02/02/2001 e s.m.i.

— FINE RAPPORTO DI PROVA —



Dipartimento Prevenzione e
Laboratorio Integrato

Conclusioni Rapporto di Prova

N.R.G. (numero registro generale) 2020020928 del 28/12/2020 08:30:00

Tipo Campione: Acque destinate al consumo umano **Campione di:** Acque di fontanella pubblica umano

Descrizione Campione : VT - PARAMETRI GRUPPO A + ENTEROCOCCHI+ ARSENICO + FLUORURI

Aliquote chimiche: 3 **Aliquote microbiologiche:** 1

Temperatura di arrivo °C: 5°C **Sigillo:**

Campione accettato presso: Sede Territoriale di Viterbo

Dati sul Campionamento

Procedura di campionamento:

Campionamento effettuato da:

Verbale N.: B/295/2020 **Data campionamento:** 28/12/2020 07:15:00

Prelevato presso: Vitorchiano

Descrizione punto di prelievo:

Osservazioni sul campionamento:

Richiedente: Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - Via Enrico Fermi, 15

Conclusioni: In relazione ai risultati ottenuti il campione E' CONFORME ai valori di parametro fissati dal D.Lgs. 31/01 e succ.mod.

*Referente per quanto comunicato:
Dott. Marco Magi*

Per il Responsabile del
Servizio Ambiente e Salute
Dott.ssa Doriana Antonella Giorgi

Dott. Luca Amendola



Dipartimento Prevenzione e
Laboratorio Integrato

Conclusioni Rapporto di Prova

N.R.G. (numero registro generale) 2020020929 del 28/12/2020 08:30:00

Tipo Campione: Acque destinate al consumo umano **Campione di:** Acque di fontanella pubblica

Descrizione Campione : VT - PARAMETRI GRUPPO A + ENTEROCOCCHI+ ARSENICO + FLUORURI

Aliquote chimiche: 3 **Aliquote microbiologiche:** 1

Temperatura di arrivo °C: 5°C **Sigillo:**

Campione accettato presso: Sede Territoriale di Viterbo

Dati sul Campionamento

Procedura di campionamento:

Campionamento effettuato da:

Verbale N.: B/296/2020 **Data campionamento:** 28/12/2020 07:35:00

Prelevato presso: Vitorchiano

Descrizione punto di prelievo:

Osservazioni sul campionamento:

Richiedente: Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - Via Enrico Fermi, 15

Conclusioni: In relazione ai risultati ottenuti il campione E' CONFORME ai valori di parametro fissati dal D.Lgs. 31/01 e succ.mod.

Per il Responsabile del
Servizio Ambiente e Salute
Dott.ssa Dorianella Giorgi

Dott. Luca Amendola

Referente per quanto comunicato:
Dott. Marco Magi