Data di prelievo	Descrizione punto di p	Numero di registrazione	Numero di protocollo	Descrizione localizzazione	Concentrazione ioni idrogeno (pH)	Residuo fisso (da calcolo)	Durezza totale	Conducibilità elettrica a 20°C	Calcio	Magnesio	Ammonio	Cloruro	Solfato	Potassio	Sodio	Arsenico	Bicarbonato	Fluoruro	Nitrato	Nitrito	Manganese	Cloro residuo libero
Unità di misura del parametro					**unita' pH**	**mg/l**	**°F**	**µS/cm**	**mg/l Ca**	**mg/l Mg**	**mg/l NH4**	**mg/l Cl**	**mg/l SO4**	**mg/l K**	**mg/l Na**	**µg/l As**	**mg/l HCO3**	**mg/l F**	**mg/l NO3**	**mg/l NO2**	**µg/l Mn**	**mg/l Cl2**
12/05/2020	CAMPI DA TENNIS	82354	4299	SELVINO	7,9	253	20,2	362	61,9	11,6	<0,1	6,2	30,2	0,67	3,1	<1	201	0,09	5,2	<0,05	6,4	0,16
19/08/2020	CAMPI DA TENNIS	86033	7977	SELVINO	7,8	264	21,5	377	65,5	12,5	<0,1	5,8	34,1	0,74	3,4	<1	196	0,08	5,8	<0,05	<5	0,17

D.Lgs. n. 31/01																						
Limite di legge					6,5-9,5			2500			0,5	250	250		200	10		1,5	50	0,5	50	
Valore massimo consigliato						1500	15-50															0,2